

業務日誌				令和 年 月 日				後 聞	上 下 水 道 課					受 託 者		
									課 長	リーダー	リーダー	担 当	課 僚	所 長	担 当	
				天気		曜日										
施設 点 検 箇 所	施 設 名	時 間	減 菌 ポンプ	次亜塩素 残 量	炭酸ガス	水 位	施 設 門 扉	受電設備 熱・音	ポンプ設備 熱・音	動力計装盤 指示表示	警報ランプ 表示・切	備 考				
	第 1 浄水場		正・異	/500ℓ	*	m	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有					
	第 2 浄水場		正・異	/500ℓ	*	m	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有					
	南一色浄水場		正・異	/500ℓ	正・異	ポンプ	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有	送水ポンプ 交互運転				
	南一色配水場		*	*	*	m	正・異	*	無・有	正・異	無・有					
	長窪第1浄水場		正・異	/60ℓ	正・異	m	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有	送水ポンプ 交互運転				
	長窪第2浄水場		正・異	/60ℓ	*	*	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有					
	長窪第2配水場		正・異	① /60ℓ	正・異	1・2号	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有					
		正・異	② /60ℓ	3号												
	長窪第3配水場		*	*	*	m	正・異	*	無・有	正・異	無・有	加圧送水ポンプ				
	下長窪ポンプ場		*	*	*	*	正・異	*	*	*	*					
東野浄水場		正・異	/110ℓ	正・異	m	正・異	無・有	無・有	正・異	無・有						
水 質 検 査 箇 所	巡 回 場 所	各 系 統	時 間	残留塩素	色 度	濁 度	臭 気	味	残 留 塩 素 計 他							
	第 3 分団	第 1 (低区)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	第1浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	中央保育園	第 2 (高区)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	南一色浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	第1浄水場 電気室横	南一色 (減圧前)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	南一色配水場 mg/ℓ・水温 ℃							
	第1浄水場 減菌室内	南一色 (減圧後)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	第2浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	長窪第1 浄水場内	長窪第1 (中区)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	長窪第1浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	第 4 分団	長窪第2 (低区)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	長窪第2浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	長窪第3 配水場内	長窪第3 (高区)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	長窪第2配水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
	下 長 窪 ポンプ場内	東 野 (がんセンター)		mg/ℓ	無・有	無・有	無・有	無・有	東野浄水場 mg/ℓ・水温 ℃・PH							
定期的 切替	第 1 浄水場 取水ポンプNo. 1 と No. 2 の切替				毎 週		イ. No.1 とNo.6 ロ. No. 2 とNo. 6					No. 6 は切替なし				
	南一色浄水場 No. 1, No. 2, No. 3 送水ポンプ切替				10日毎 (巡回時)		イ. 1－2 ロ. 2－3 ハ. 3－1					自動交互運転				
	管 網 図 面 に よ る 泥 吐 け 弁 操 作				随 時		場所については別に記載									
業務内容												従事者				
分岐 工事																
漏水・ 事切廻																
本管 工事																
メータ 取付撤去																
その他																
記 録 者						対 応 業 者					応 援 者					

令和 年 月 日 (曜日)

・毎月点検 [緊急遮断弁制御盤及び弁室の点検] (点検時に記録)

施 設 名	実施の状況	備 考
第 1 浄水場	良 ・ 否	
第 2 浄水場	良 ・ 否	
東 野 浄水場	良 ・ 否	
長窪第 3 配水場	良 ・ 否	

施 設 名	実施の状況	備 考
南一色配水場	良 ・ 否	
長窪第2配水場	良 ・ 否	

・取水流量計の点検と排水（点検時に記録）

施 設 名	取水ポンプ室 N o	点検予定日	実 施 時 間
第 1 浄 水 場	No.1	偶 数 月 の 1 日 実 施	午前・午後
	No.2 取水流量計室		
	No.6		
第 2 浄 水 場	No.3 取水流量計室		午前・午後
	No.4		
南一色浄水場	送水ポンプ 流量計		午前・午後
	No.10 水源エア一抜		午前・午後
長窪第1浄水場	No.9 取水流量計室		午前・午後
	送水ポンプ 流量計		午前・午後
長窪第2浄水場	No.5 取水流量計室		午前・午後
長窪第2配水場	No.12 取水流量計室	午前・午後	
東 野 浄 水 場	No.11 取水流量計室	午前・午後	

・配水流量計の点検と排水（点検時に記録）

施設名		点検予定日	実施時間
配 水 流 量 計 室	第 1 浄水場	偶 数 月 の 1 日 実 施	午前・午後
	第 2 浄水場		午前・午後
	南一色配水場		午前・午後
	長窪第 1 浄水場		午前・午後
	長窪第 2 浄水場		午前・午後
	長窪第 3 浄水場		午前・午後
	長窪第 2 配水場		午前・午後
	東野浄水場		午前・午後

[illegible]

	場 所	区	水 系 統	口 径	1 次 側	2 次 側
①	栄 橋 東 側	東 野	南 一 色 系	φ400	1.7K	0.5K
②	テ イ ジ ン 北 側	納米里	〃	φ300	5.4K	3.0K
③	北中体育館北側	〃	〃	φ200	6.2K	2.6K
④	下 長 窪 蓮 華 寺	下長窪	〃	φ250	6.6K	2.9K
⑤	元 長 窪 御 長 屋	元長窪	長 窪 第 1 系	φ150	5.2K	2.5K
⑥	上 長 窪 桜 畑	上長窪	長 窪 第 2 系	φ150	5.3K	3.0K
⑦	上 長 窪 作 業 所	〃	〃	φ150	7.0K	4.0K
⑧	山岸(谷津入口)北側	下長窪	〃	φ100	9.0K	5.8K
⑨	マックス・バリュー南側	上長窪	〃	φ200	6.5K	2.7K
⑩	ベ ッ ク マ ン 前	東 野	東 野 系	φ200	6.5K	2.0K

[illegible]

· 配水池水位

(単位: m)

施 設 名	配水池容量(m ³)	合計(m ³)	オ-パ-フロ水位	高水位	低水位	高水位警報	低水位警報
第 1 浄 水 場	1,200×3	3,6 0 0	4.0 0	2.9 0	2.0 0	3.5 0	1.2 0
第 2 浄 水 場	2,100	2,1 0 0	9.3 0	8.6 0	7.2 0	9.0 0	4.0 0
南 一 色 配 水 場	1,500×2+2,000	5,0 0 0	3.6 0	3.3 0	3.0 0	3.5 2	1.2 0
長 窪 第 1 浄 水 場	114×2	2 2 8	4.1 0	3.4 0	2.6 0	3.5 0	1.0 0
長 窪 第 2 配 水 場	150+425+680	1,2 5 5	2.7 0	3.00,1.90	2.65,1.65	2.6 5	1.6 0
長 窪 第 3 配 水 場	150	1 5 0	4.0 0	2.8 0	2.3 0	3.0 0	1.5 0
下長窪ポンプ場	—200	—2 0 0	—4.5 0	—3.7 0	—2.5 0	—4.3 0	—2.0 0
東 野 浄 水 場	200 + 650	8 5 0	4.3 0	3.7 0	3.2 0	4.2 0	2.5 0

・緊急遮断弁設定震度及び流量

施 設	配 水 池	緊急遮断弁	震 度	流 量	施 設	配 水 池	緊急遮断弁	震 度	流 量
第 1	1,200 m ³ ×2	4 基 (φ 300)	2 0 0 ガル	1,500 m ³ /h	南 一 色	1,500 m ³ ×2	2 基 (φ 400)	1 5 0 ガル	1,500 m ³ /h
第 2	2,100 m ³	1 基 (φ 450)	1 5 0 ガル	500 m ³ /h		2,000 m ³	2 基 (φ 500, φ 600)	2 0 0 ガル	1,500 m ³ /h
長窪 2	425 m ³	1 基 (φ 250)	1 3 5 ガル	250 m ³ /h	長窪 3	150 m ³	1 基 (φ 200)	1 5 0 ガル	* m ³ /h
	680 m ³	1 基 (φ 300)	2 0 0 ガル	190 m ³ /h	東 野	850 m ³	1 基 (φ 200)	2 0 0 ガル	200 m ³ /h