

令和元年度水質検査結果抜粋 長泉第1浄水場

採水年月日	2019/07/09	2019/07/09	2019/07/09	2019/09/12
成績書No	19-SS-01745	19-SS-01746	19-SS-01747	19-SS-02927
種別	原水 (1号井)	原水 (2号井)	原水 (6号井)	給水
気温(°C)	22.2	22.2	22.2	31.6
水温(°C)	14.2	15.0	14.0	20.1
残留塩素				0.15
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	1 CFU/mL	0 CFU/mL	1 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L	0.0005 mg/L	0.0005 mg/L	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	0.0025 mg/L未満	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
塩素酸				0.06 mg/L未満
クロロ酢酸				0.002 mg/L未満
クロロホルム				0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸				0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン				0.0002 mg/L
臭素酸				0.001 mg/L未満
総トリハロメタン				0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸				0.002 mg/L未満
ブロモジクロロメタン				0.0002 mg/L未満
ブロモホルム				0.0003 mg/L
ホルムアルデヒド				0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	0.015 mg/L未満	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/L	8.9 mg/L	8.9 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	6.0 mg/L	5.7 mg/L	5.7 mg/L	6.0 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	51 mg/L	51 mg/L	51 mg/L
蒸発残留物	110 mg/L	110 mg/L	110 mg/L	120 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	7.3	7.3	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和元年度水質検査結果抜粋 長泉第2浄水場

採水年月日	2019/07/09	2019/07/09	2019/09/10
成績書No	19-SS-01748	19-SS-01749	19-SS-02928
種別	原水 (3号井)	原水 (4号井)	給水
気温(°C)	22.4	22.3	35.9
水温(°C)	14.0	14.1	22.1
残留塩素			0.15
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	4 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L	0.0005 mg/L	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.05 mg/L	0.06 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	0.02 mg/L	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
塩素酸			0.06 mg/L未満
クロロ酢酸			0.002 mg/L未満
クロロホルム			0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン			0.0004 mg/L
臭素酸			0.001 mg/L未満
総トリハロメタン			0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
ブロモジクロロメタン			0.0002 mg/L未満
ブロモホルム			0.0004 mg/L
ホルムアルデヒド			0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.003 mg/L
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	9.0 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	5.7 mg/L	5.8 mg/L	6.0 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51 mg/L	52 mg/L	53 mg/L
蒸発残留物	130 mg/L	120 mg/L	130 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	7.4	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和元年度水質検査結果抜粋 南一色浄水場

採水年月日	2019/07/09	2019/07/09	2019/09/10
成績書No	19-SS-01750	19-SS-01751	19-SS-02929
種別	原水 (7号井)	原水 (10号井)	給水
気温(°C)	23.9	23.9	32.1
水温(°C)	14.7	14.9	19.3
残留塩素			0.15
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	2 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
塩素酸			0.06 mg/L未満
クロロ酢酸			0.002 mg/L未満
クロロホルム			0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン			0.0002 mg/L未満
臭素酸			0.001 mg/L未満
総トリハロメタン			0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
プロモジクロロメタン			0.0002 mg/L未満
プロモホルム			0.0002 mg/L未満
ホルムアルデヒド			0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/L	0.008 mg/L	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L	6.1 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	2.9 mg/L	3.2 mg/L	3.3 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28 mg/L	28 mg/L	28 mg/L
蒸発残留物	75 mg/L	81 mg/L	84 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	8.4	8.4	8.1
味	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和元年度水質検査結果抜粋

長窪第1浄水場

採水年月日	2019/07/09	2019/09/10
成績書No	19-SS-01753	19-SS-02925
種別	原水 (9号井)	給水
気温(°C)	21.6	30.6
水温(°C)	13.9	22.2
残留塩素		0.15
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	1 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.1 mg/L	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	
塩素酸		0.06 mg/L未満
クロロ酢酸		0.002 mg/L未満
クロロホルム		0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸		0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/L
臭素酸		0.001 mg/L未満
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸		0.002 mg/L未満
ブロモジクロロメタン		0.0002 mg/L未満
ブロモホルム		0.0003 mg/L
ホルムアルデヒド		0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.012 mg/L	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	2.5 mg/L	3.1 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/L	28 mg/L
蒸発残留物	73 mg/L	79 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	
ジオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	8.6	8.1
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満

令和元年度水質検査結果抜粋

長窪第2浄水場

長窪第2配水場

採水年月日	2019/07/09	2019/07/09	2019/09/10
成績書No	19-SS-01754	19-SS-01755	19-SS-02926
種別	原水 (5号井)	原水 (12号井)	給水
気温(°C)	22.1	26.1	31.4
水温(°C)	14.8	14.2	21.2
残留塩素			0.15
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.4 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	
塩素酸			0.06 mg/L未満
クロロ酢酸			0.002 mg/L未満
クロロホルム			0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン			0.0002 mg/L未満
臭素酸			0.001 mg/L未満
総トリハロメタン			0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸			0.002 mg/L未満
ブロモジクロロメタン			0.0002 mg/L未満
ブロモホルム			0.0002 mg/L未満
ホルムアルデヒド			0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.008 mg/L	0.012 mg/L	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L	5.1 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	4.9 mg/L	2.5 mg/L	3.5 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35 mg/L	23 mg/L	29 mg/L
蒸発残留物	90 mg/L	76 mg/L	79 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	
ジェオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	8.3	8.6	8.1
味	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

令和元年度水質検査結果抜粋 東野浄水場

採水年月日	2019/07/09	2019/09/10
成績書No	19-SS-01752	19-SS-02924
種別	原水 (11号井)	給水
気温(°C)	22.5	30.1
水温(°C)	14.2	17.5
残留塩素		0.15
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未満	
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未満	
六価クロム化合物	0.0025 mg/L未満	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2 mg/L	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未満	0.05 mg/L未満
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未満	
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0004 mg/L未満	
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未満	
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未満	
ベンゼン	0.0002 mg/L未満	
塩素酸		0.06 mg/L未満
クロロ酢酸		0.002 mg/L未満
クロロホルム		0.0002 mg/L未満
ジクロロ酢酸		0.002 mg/L未満
ジブロモクロロメタン		0.0002 mg/L未満
臭素酸		0.001 mg/L未満
総トリハロメタン		0.01 mg/L未満
トリクロロ酢酸		0.002 mg/L未満
ブロモジクロロメタン		0.0002 mg/L未満
ブロモホルム		0.0002 mg/L未満
ホルムアルデヒド		0.004 mg/L未満
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.009 mg/L	
鉄及びその化合物	0.015 mg/L未満	
銅及びその化合物	0.002 mg/L未満	
ナトリウム及びその化合物	5.5 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	
塩化物イオン	3.0 mg/L	3.2 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/L	24 mg/L
蒸発残留物	73 mg/L	71 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	
ジオスミン	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	
フェノール類	0.0005 mg/L未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
pH値	8.5	8.0
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満